

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02598
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645953
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «АСЛ Системы». Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
(наименование и место- Южная промзона, владение 7, тел./факс:970-00-22, 915-61-15. ОГРН:
нахождение заявителя) 5087746475548, ИНН: 7709809933.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «АСЛ Системы». Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г.
(наименование и место- Видное, Южная промзона, владение 7, тел./факс:970-00-22, 915-61-15. ОГРН:
нахождение изготовителя 5087746475548.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495)
название сертификата соответствия) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г.
МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профиль металлический тонкостенный, состоящий из подвесной системы, потолочных профилей и панелей (материал: алюминий, сталь, с лакокрасочным и пластиковым покрытием и без покрытия, длиной до 6 метров (кратность 10 мм)) и комплектующих к ним, изготовленный по ТУ 5271-002-89479113-2008, предназначенный для облицовки подвесных потолков, собранных по рекомендациям по монтажу Торгового дома «Албес». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести Г1 –по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости В1–по ГОСТ 30402-96; группа по распространению пламени по поверхности РП1 - по ГОСТ Р 51032-97; по токсичности продуктов горения ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) Г1; дымообразующая способность Д1–по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №М03232-ТР от 19.03.2012, ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт №3670 о результатах анализа состояния производства от 13.02.2012, проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», №ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2012 по 19.03.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)

А.В. Трошин